



АКТ перекатки пожарных рукавов

Комиссия в составе:

Техник ООО «Аполло» Охримец В.В.;
Техник ООО «Аполло» Шатов В.Б.;
Директор ООО УК «Сергиев Пассаж» Ачудекова Л.И.

Произвели перекатку рукавов в новую скатку в пожарных шкафах МОП жилой части и подземной парковки в количестве 85 шт. на объекте «Многоэтажный жилой дом с подземной парковкой», расположенном по адресу: г.Новосибирск, ул.Оловозаводская, 6/1.

Основание: пункт № 57 Постановление правительства от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».

Результат работы: пожарные рукава находятся в исправном состоянии и пригодны к эксплуатации.

<u>директор</u> (должность) <u>Ачудекова Л.И.</u> (ФИО заказчика)	<u>Начальник отдела ТО</u> (должность) <u>Твердохлеб А.В.</u> (ФИО представителя подрядчика)
«16» августа 2021 г.	«16» августа 2021 г.
<u>(подпись)</u> М.П.	<u>(подпись)</u> М.П.

