



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «РегионЛифт»

**Место нахождения:** 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, зд. 48, офис 202, ОГРН: 1165476136320, телефон: +7 3832105033, адрес электронной почты: info@regionlift.ru

**в лице** директора Полевниченко Дениса Сергеевича

**заявляет, что** Лифт пассажирский (для ППП), электрический, модель (индекс) ТКJW, без машинного помещения, номинальная грузоподъемность 1600 кг, номинальная скорость движения кабины 1,75 м/с, число остановок 12, высота подъема 32.75 м, заводской № FJ24-11048, установленный по адресу: г. Новосибирск, ул. Беловежская, 1 стр.

**изготовитель:** Suzhou Fuji Precision Elevator Co., Ltd, Место нахождения: КИТАЙ, Jiangsu Province, Suzhou City, Wujiang District, Taoyuan Town, Dade Industrial Zone

**документ, в соответствии с которым изготовлена продукция:** Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014) «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов», ТУ4836-179-00240572-2007 «Лифты пассажирские и грузовые. Групповые технические условия»

**Коды ТН ВЭД ЕАЭС:** 8428102002

Единичное изделие, заводской № FJ24-11048, декларация на товары 10702070/220125/5029983 от 22.01.2025

**Соответствует требованиям** технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 (Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824)

**Декларация о соответствии принята на основании:**

1. Протокола проверок, исследований (испытаний) и измерений при полном техническом освидетельствовании лифта № ИЦ-ПТО-474/25, выдан 05.12.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "Сибэк"", аттестат аккредитации RA.RU.21СБ10 от 14.06.2016;
2. Акта технического освидетельствования лифта, выдан 05.12.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "Сибэк"", аттестат аккредитации RA.RU.21СБ10 от 14.06.2016;
3. Протокола проверки функционирования лифта от 27.11.2025;
4. Паспорта лифта № FJ24-11048;
5. Монтажного чертежа лифта № FJ24-11048;
6. Сертификата соответствия на двери шахт лифтов № ЕАЭС RU С-ЕС.ПБ68.В.00444/21 с Приложением, выдан ОС ООО «ПСК», регистрационный № РОСС RU.0001.11ПБ68, выдан 31.10.2011 г.;
7. Сертификата соответствия на лифты пассажирские электрические модели ТКJW без машинного помещения № ЕАЭС RU С-СН.НА46.В.07752/24 с Приложением, выдан ООО «Эксперт-Сертификация», аттестат аккредитации № RA.RU.10НА46, дата регистрации 27.04.2018 г.

**Дополнительная информация:** подтверждаемые требования национального стандарта к электрическим лифтам в части декларируемой модели лифта – разделы 1, 2, 3, 4, 5, 6 ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов».

Назначенный срок службы лифта 25 лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по** \_\_09.12.2050\_\_  
**включительно**

(подпись)



М.П.

Полевничий Денис Сергеевич

(Ф. И. О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:** ЕАЭС N RU Д-СН.РА11.А.46135/25

**Дата регистрации декларации о соответствии:** 10.12.2025

Общество с ограниченной ответственностью «Сибэк» (ООО «Сибэк»)  
АДРЕС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ): 630015, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О.  
ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, ПЕР КОМБИНАТСКИЙ Д.3

Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «Сибэк» (ИЦ ООО «Сибэк»)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц - RA.RU.21СБ10

Адрес места осуществления деятельности: 630015, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, переулок Комбинатский, дом 3,  
помещения №№ 108, 109, 109А, 109Б, 113, 203, 209

Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, а/я 117, [www.sibeknso.ru](http://www.sibeknso.ru).

Телефон: (383) 208-08-94, e-mail: [sibek@sibeknso.ru](mailto:sibek@sibeknso.ru)

ИНН 5406589019; КПП 540501001; ОГРН 1155476080396.

## АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЛИФТА

г. Новосибирск

05 декабря 2025 г.

Мною, специалистом (экспертом) Тарасовым А.Б.,

*ФИО*

в присутствии представителя монтажной организации, смонтировавшей лифт,

прораба ООО «РегионЛифт» Никиткина Д.П.,

*должность, наименование организации, ФИО*

проведены проверки, испытания и измерения лифта, установленного по адресу: Новосибирская область,  
г. Новосибирск, ул. Беловежская, дом 1 (стр)

Идентификационный номер лифта(регистрационный, заводской, учётный): зав. FJ24-11048

Проверки, испытания и измерения лифта проведены в соответствии с ГОСТ 34582-2019, п. 7.1,  
приложение В, п. В.1, п. В.2.1, п. В.2.2, п. В.2.3, п. В.2.4, п. В.3, п. В.4 в объеме полного технического  
освидетельствования.

### РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРОК, ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ:

1. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № ИЦ-ПТО-474/25.
2. Установка оборудования лифта соответствует документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение).
3. Лифт и устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с требованиями, регламентированными руководством (инструкцией) по эксплуатации.
4. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
5. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
6. Результаты испытаний прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления положительные.

Специалист (эксперт)

Специалист  
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА  
ООО «Сибэк»  
Тарасов А.Б.

*штамп*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 2F7A510036B3559E4299DA8313D42AD6  
Владелец: Тарасов Анатолий Борисович  
Действителен: с 11.08.2025 до 11.08.2026

*подпись*

/А.Б.Тарасов/  
*ФИО*

Руководитель  
испытательного центра

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 021E1500EAB2EE864F50C811FDF75C95  
Владелец: Андреев Алексей Валерьевич  
Действителен: с 27.05.2025 до 27.05.2026

*подпись*

/А.В. Андреев/  
*ФИО*

Настоящий акт и оригиналы протоколов проверок, испытаний и  
измерений получил представитель монтажной организации

*[Подпись]*  
*подпись* *ФИО*



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «РегионЛифт»

**Место нахождения:** 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, зд. 48, офис 202, ОГРН: 1165476136320, телефон: +7 3832105033, адрес электронной почты: info@regionlift.ru

в лице директора Полевниченко Дениса Сергеевича

**заявляет, что** Лифт пассажирский (для ППП), электрический, модель (индекс) ТКJW, без машинного помещения, номинальная грузоподъемность 1600 кг, номинальная скорость движения кабины 1,75 м/с, число остановок 12, высота подъема 32.75 м, заводской № FJ24-11049, установленный по адресу: г. Новосибирск, ул. Беловежская, 1 стр.

**изготовитель:** Suzhou Fuji Precision Elevator Co., Ltd, Место нахождения: КИТАЙ, Jiangsu Province, Suzhou City, Wujiang District, Taoyuan Town, Dade Industrial Zone

**документ, в соответствии с которым изготовлена продукция:** Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014) «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов», ТУ4836-179-00240572-2007 «Лифты пассажирские и грузовые. Групповые технические условия»

**Коды ТН ВЭД ЕАЭС:** 8428102002

Единичное изделие, заводской № FJ24-11049, декларация на товары 10702070/220125/5029983 от 22.01.2025

**Соответствует требованиям** технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 (Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824)

**Декларация о соответствии принята на основании:**

1. Протокола проверок, исследований (испытаний) и измерений при полном техническом освидетельствовании лифта № ИЦ-ПТО-475/25, выдан 05.12.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "Сибэк"", аттестат аккредитации RA.RU.21СБ10 от 14.06.2016;
2. Акта технического освидетельствования лифта, выдан 05.12.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "Сибэк"", аттестат аккредитации RA.RU.21СБ10 от 14.06.2016;
3. Протокола проверки функционирования лифта от 27.11.2025;
4. Паспорта лифта № FJ24-11049;
5. Монтажного чертежа лифта № FJ24-11049;
6. Сертификата соответствия на двери шахт лифтов № ЕАЭС RU С-ЕС.ПБ68.В.00444/21 с Приложением, выдан ОС ООО «ПСК», регистрационный № РОСС RU.0001.11ПБ68, выдан 31.10.2011 г.;
7. Сертификата соответствия на лифты пассажирские электрические модели ТКJW без машинного помещения № ЕАЭС RU С-СН.НА46.В.07752/24 с Приложением, выдан ООО «Эксперт-Сертификация», аттестат аккредитации № RA.RU.10НА46, дата регистрации 27.04.2018 г.

**Дополнительная информация:** подтверждаемые требования национального стандарта к электрическим лифтам в части декларируемой модели лифта – разделы 1, 2, 3, 4, 5, 6 ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов».

Назначенный срок службы лифта 25 лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по** \_\_09.12.2050\_\_  
**включительно**

(подпись)



Полевничий Денис Сергеевич

(Ф. И. О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:** ЕАЭС N RU Д-СН.РА11.А.46166/25

**Дата регистрации декларации о соответствии:** 10.12.2025

Общество с ограниченной ответственностью «Сибэк» (ООО «Сибэк»)  
АДРЕС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ): 630015, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О.  
ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, ПЕР КОМБИНАТСКИЙ Д.3

Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «Сибэк» (ИЦ ООО «Сибэк»)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц - RA.RU.21СБ10

Адрес места осуществления деятельности: 630015, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, переулок Комбинатский, дом 3,  
помещения №№ 108, 109, 109А, 109Б, 113, 203, 209

Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, а/я 117, [www.sibeknso.ru](http://www.sibeknso.ru).

Телефон: (383) 208-08-94, e-mail: [sibek@sibeknso.ru](mailto:sibek@sibeknso.ru)

ИНН 5406589019; КПП 540501001; ОГРН 1155476080396.

## АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЛИФТА

г. Новосибирск

05 декабря 2025 г.

Мною, специалистом (экспертом) Тарасовым А.Б.,

*ФИО*

в присутствии представителя монтажной организации, смонтировавшей лифт,

прораба ООО «РегионЛифт» Никиткина Д.П.,

*должность, наименование организации, ФИО*

проведены проверки, испытания и измерения лифта, установленного по адресу: Новосибирская область,  
г. Новосибирск, ул. Беловежская, дом 1 (стр)

Идентификационный номер лифта(регистрационный, заводской, учётный): зав. FJ24-11049

Проверки, испытания и измерения лифта проведены в соответствии с ГОСТ 34582-2019, п. 7.1, приложение В, п. В.1, п. В.2.1, п. В.2.2, п. В.2.3, п. В.2.4, п. В.3, п. В.4 в объеме полного технического освидетельствования.

### РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРОК, ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ:

1. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № ИЦ-ПТО-475/25.
2. Установка оборудования лифта соответствует документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение).
3. Лифт и устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с требованиями, регламентированными руководством (инструкцией) по эксплуатации.
4. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
5. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
6. Результаты испытаний прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления положительные.

Специалист (эксперт)

Специалист  
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА  
ООО «Сибэк»  
Тарасов А.Б.

*штамп*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 2F7A510036B3559E4299DA8313D42AD6  
Владелец: Тарасов Анатолий Борисович  
Действителен: с 11.08.2025 до 11.08.2026

*подпись*

/А.Б.Тарасов /  
*ФИО*

Руководитель  
испытательного центра

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 021E1500EAB2EE864F50C811FDF75C95  
Владелец: Андреев Алексей Валерьевич  
Действителен: с 27.05.2025 до 27.05.2026

*подпись*

/А.В. Андреев /  
*ФИО*

Настоящий акт и оригиналы протоколов проверок, испытаний и измерений получил представитель монтажной организации

*подпись*

*ФИО*



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «РегионЛифт»

**Место нахождения:** 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, зд. 48, офис 202, ОГРН: 1165476136320, телефон: +7 3832105033, адрес электронной почты: info@regionlift.ru

**в лице** директора Полевниченко Дениса Сергеевича

**заявляет, что** Лифт пассажирский (для ППП), электрический, модель (индекс) ТКJW, без машинного помещения, номинальная грузоподъемность 1600 кг, номинальная скорость движения кабины 1,75 м/с, число остановок 17, высота подъема 47.25 м, заводской № FJ24-12206, установленный по адресу: г. Новосибирск, ул. Беловежская, 1 стр.

**изготовитель:** Suzhou Fuji Precision Elevator Co., Ltd, Место нахождения: КИТАЙ, Jiangsu Province, Suzhou City, Wujiang District, Taoyuan Town, Dade Industrial Zone

**документ, в соответствии с которым изготовлена продукция:** Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014) «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов», ТУ4836-179-00240572-2007 «Лифты пассажирские и грузовые. Групповые технические условия»

**Коды ТН ВЭД ЕАЭС:** 8428102002

Единичное изделие, заводской № FJ24-12206, декларация на товары 10702070/120325/5088020 от 12.03.2025

**Соответствует требованиям** технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 (Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824)

**Декларация о соответствии принята на основании:**

1. Протокола проверок, исследований (испытаний) и измерений при полном техническом освидетельствовании лифта № ИЦ-ПТО-451/25, выдан 05.12.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "Сибэк"", аттестат аккредитации RA.RU.21СБ10 от 14.06.2016;
2. Акта технического освидетельствования лифта, выдан 05.12.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "Сибэк"", аттестат аккредитации RA.RU.21СБ10 от 14.06.2016;
3. Протокола проверки функционирования лифта от 27.11.2025;
4. Паспорта лифта № FJ24-12206;
5. Монтажного чертежа лифта № FJ24-12206;
6. Сертификата соответствия на двери шахт лифтов № ЕАЭС RU С-ЕС.ПБ68.В.00444/21 с Приложением, выдан ОС ООО «ПСК» , регистрационный № РОСС RU.0001.11ПБ68, выдан 31.10.2011 г.;
7. Сертификата соответствия на лифты пассажирские электрические модели ТКJW без машинного помещения № ЕАЭС RU С-СН.НА46.В.07752/24 с Приложением, выдан ООО «Эксперт-Сертификация», аттестат аккредитации № RA.RU.10НА46, дата регистрации 27.04.2018 г.

**Дополнительная информация:** подтверждаемые требования национального стандарта к электрическим лифтам в части декларируемой модели лифта – разделы 1, 2, 3, 4, 5, 6 ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов».

Назначенный срок службы лифта 25 лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по** \_\_09.12.2050\_\_  
**включительно**

(подпись)



Полевничий Денис Сергеевич

(Ф. И. О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:** ЕАЭС N RU Д-СН.РА11.А.46191/25

**Дата регистрации декларации о соответствии:** 10.12.2025

Общество с ограниченной ответственностью «Сибэк» (ООО «Сибэк»)  
АДРЕС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ): 630015, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О.  
ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, ПЕР КОМБИНАТСКИЙ Д.3

Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «Сибэк» (ИЦ ООО «Сибэк»)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц - RA.RU.21СБ10

Адрес места осуществления деятельности: 630015, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, переулок Комбинатский, дом 3,  
помещения №№ 108, 109, 109А, 109Б, 113, 203, 209

Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, а/я 117, [www.sibeknso.ru](http://www.sibeknso.ru)

Телефон: (383) 208-08-94, e-mail: [sibek@sibeknso.ru](mailto:sibek@sibeknso.ru)

ИНН 5406589019; КПП 540501001; ОГРН 1155476080396.

## АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЛИФТА

г. Новосибирск

05 декабря 2025 г.

Мною, специалистом (экспертом) Тарасовым А.Б.

*ФИО*

в присутствии представителя монтажной организации, смонтировавшей лифт,

прораба ООО «РегионЛифт» Никиткина Д.П.

*должность, наименование организации, ФИО*

проведены проверки, испытания и измерения лифта, установленного по адресу: Новосибирская область,  
г. Новосибирск, ул. Беловежская, дом 1 (стр)

Идентификационный номер лифта(регистрационный, заводской, учётный): зав. FJ24-12206

Проверки, испытания и измерения лифта проведены в соответствии с ГОСТ 34582-2019, п. 7.1, приложение В, п. В.1, п. В.2.1, п. В.2.2, п. В.2.3, п. В.2.4, п. В.3, п. В.4 в объеме полного технического освидетельствования.

### РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРОК, ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ:

1. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № ИЦ-ПТО-451/25.
2. Установка оборудования лифта соответствует документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение).
3. Лифт и устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с требованиями, регламентированными руководством (инструкцией) по эксплуатации.
4. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
5. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
6. Результаты испытаний прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления положительные.

Специалист (эксперт)

Специалист  
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА  
ООО «Сибэк»  
Тарасов А.Б.

*штамп*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 2F7A510036B3559E4299DA8313D42AD6  
Владелец: Тарасов Анатолий Борисович  
Действителен: с 11.08.2025 до 11.08.2026

*подпись*

/А.Б.Тарасов/  
*ФИО*

Руководитель  
испытательного центра

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 021E1500EAB2EE864F50C811FDF75C95  
Владелец: Андреев Алексей Валерьевич  
Действителен: с 27.05.2025 до 27.05.2026

*подпись*

/А.В. Андреев/  
*ФИО*

Настоящий акт и оригиналы протоколов проверок, испытаний и измерений получил представитель монтажной организации

*подпись*

*ФИО*



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «РегионЛифт»

**Место нахождения:** 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, зд. 48, офис 202, ОГРН: 1165476136320, телефон: +7 3832105033, адрес электронной почты: info@regionlift.ru

**в лице** директора Полевниченко Дениса Сергеевича

**заявляет, что** Лифт пассажирский (для ППП), электрический, модель (индекс) ТКJW, без машинного помещения, номинальная грузоподъемность 1600 кг, номинальная скорость движения кабины 1,75 м/с, число остановок 17, высота подъема 47.25 м, заводской № FJ24-12207, установленный по адресу: г. Новосибирск, ул. Беловежская, 1 стр.

**изготовитель:** Suzhou Fuji Precision Elevator Co., Ltd, Место нахождения: КИТАЙ, Jiangsu Province, Suzhou City, Wujiang District, Taoyuan Town, Dade Industrial Zone

**документ, в соответствии с которым изготовлена продукция:** Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014) «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов», ТУ4836-179-00240572-2007 «Лифты пассажирские и грузовые. Групповые технические условия»

**Коды ТН ВЭД ЕАЭС:** 8428102002

Единичное изделие, заводской № FJ24-12207, декларация на товары 10702070/120325/5088020 от 12.03.2025

**Соответствует требованиям** технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 (Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824)

**Декларация о соответствии принята на основании:**

1. Протокола проверок, исследований (испытаний) и измерений при полном техническом освидетельствовании лифта № ИЦ-ПТО-452/25, выдан 05.12.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "Сибэк"", аттестат аккредитации RA.RU.21СБ10 от 14.06.2016;
2. Акта технического освидетельствования лифта, выдан 05.12.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "Сибэк"", аттестат аккредитации RA.RU.21СБ10 от 14.06.2016;
3. Протокола проверки функционирования лифта от 27.11.2025;
4. Паспорта лифта № FJ24-12207;
5. Монтажного чертежа лифта № FJ24-12207;
6. Сертификата соответствия на двери шахт лифтов № ЕАЭС RU С-ЕС.ПБ68.В.00444/21 с Приложением, выдан ОС ООО «ПСК», регистрационный № РОСС RU.0001.11ПБ68, выдан 31.10.2011 г.;
7. Сертификата соответствия на лифты пассажирские электрические модели ТКJW без машинного помещения № ЕАЭС RU С-СН.НА46.В.07752/24 с Приложением, выдан ООО «Эксперт-Сертификация», аттестат аккредитации № RA.RU.10НА46, дата регистрации 27.04.2018 г.

**Дополнительная информация:** подтверждаемые требования национального стандарта к электрическим лифтам в части декларируемой модели лифта – разделы 1, 2, 3, 4, 5, 6 ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов».

Назначенный срок службы лифта 25 лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по** 09.12.2050 **включительно**

(подпись)

М.П.

Полевничий Денис Сергеевич

(Ф. И. О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:** ЕАЭС N RU Д-СН.РА11.А.46223/25

**Дата регистрации декларации о соответствии:** 10.12.2025

Общество с ограниченной ответственностью «Сибэк» (ООО «Сибэк»)  
АДРЕС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ): 630015, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О.  
ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, ПЕР КОМБИНАТСКИЙ Д.3

Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «Сибэк» (ИЦ ООО «Сибэк»)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц - RA.RU.21СБ10

Адрес места осуществления деятельности: 630015, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, переулок Комбинатский, дом 3,  
помещения №№ 108, 109, 109А, 109Б, 113, 203, 209

Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, а/я 117, [www.sibeknso.ru](http://www.sibeknso.ru)

Телефон: (383) 208-08-94, e-mail: [sibek@sibeknso.ru](mailto:sibek@sibeknso.ru)

ИНН 5406589019; КПП 540501001; ОГРН 1155476080396.

## АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЛИФТА

г. Новосибирск

05 декабря 2025 г.

Мною, специалистом (экспертом) Тарасовым А.Б.,

*ФИО*

в присутствии представителя монтажной организации, смонтировавшей лифт,

прораба ООО «РегионЛифт» Никиткина Д.П.,

*должность, наименование организации, ФИО*

проведены проверки, испытания и измерения лифта, установленного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Беловежская, дом 1 (стр)

Идентификационный номер лифта(регистрационный, заводской, учётный): зав. FJ24-12207

Проверки, испытания и измерения лифта проведены в соответствии с ГОСТ 34582-2019, п. 7.1, приложение В, п. В.1, п. В.2.1, п. В.2.2, п. В.2.3, п. В.2.4, п. В.3, п. В.4 в объеме полного технического освидетельствования.

### РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРОК, ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ:

1. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № ИЦ-ПТО-452/25.
2. Установка оборудования лифта соответствует документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение).
3. Лифт и устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с требованиями, регламентированными руководством (инструкцией) по эксплуатации.
4. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
5. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
6. Результаты испытаний прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления положительные.

Специалист (эксперт)

Специалист  
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА  
ООО «Сибэк»  
Тарасов А.Б.

*штамп*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 2F7A510036B3559E4299DA8313D42AD6  
Владелец: Тарасов Анатолий Борисович  
Действителен: с 11.08.2025 до 11.08.2026

*подпись*

/А.Б.Тарасов/  
*ФИО*

Руководитель  
испытательного центра

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 021E1500EAB2EE864F50C811FDF75C95  
Владелец: Андреев Алексей Валерьевич  
Действителен: с 27.05.2025 до 27.05.2026

*подпись*

/А.В. Андреев/  
*ФИО*

Настоящий акт и оригиналы протоколов проверок, испытаний и измерений получил представитель монтажной организации

*подпись*

*ФИО*



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «РегионЛифт»

**Место нахождения:** 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, зд. 48, офис 202, ОГРН: 1165476136320, телефон: +7 3832105033, адрес электронной почты: info@regionlift.ru

**в лице** директора Полевниченко Дениса Сергеевича

**заявляет, что** Лифт пассажирский (для ППП), электрический, модель (индекс) ТКJW, без машинного помещения, номинальная грузоподъемность 1600 кг, номинальная скорость движения кабины 1,75 м/с, число остановок 12, высота подъема 32.75 м, заводской № FJ24-12208, установленный по адресу: г. Новосибирск, ул. Беловежская, 1 стр.

**изготовитель:** Suzhou Fuji Precision Elevator Co., Ltd, Место нахождения: КИТАЙ, Jiangsu Province, Suzhou City, Wujiang District, Taoyuan Town, Dade Industrial Zone

**документ, в соответствии с которым изготовлена продукция:** Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014) «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов», ТУ4836-179-00240572-2007 «Лифты пассажирские и грузовые. Групповые технические условия»

**Коды ТН ВЭД ЕАЭС:** 8428102002

Единичное изделие, заводской № FJ24-12208, декларация на товары 10702070/120325/5088020 от 12.03.2025

**Соответствует требованиям** технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 (Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824)

**Декларация о соответствии принята на основании:**

1. Протокола проверок, исследований (испытаний) и измерений при полном техническом освидетельствовании лифта № ИЦ-ПТО-453/25, выдан 05.12.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "Сибэк"", аттестат аккредитации RA.RU.21СБ10 от 14.06.2016;
2. Акта технического освидетельствования лифта, выдан 05.12.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "Сибэк"", аттестат аккредитации RA.RU.21СБ10 от 14.06.2016;
3. Протокола проверки функционирования лифта от 27.11.2025;
4. Паспорта лифта № FJ24-12208;
5. Монтажного чертежа лифта № FJ24-12208;
6. Сертификата соответствия на двери шахт лифтов № ЕАЭС RU С-ЕС.ПБ68.В.00444/21 с Приложением, выдан ОС ООО «ПСК», регистрационный № РОСС RU.0001.11ПБ68, выдан 31.10.2011 г.;
7. Сертификата соответствия на лифты пассажирские электрические модели ТКJW без машинного помещения № ЕАЭС RU С-СН.НА46.В.07752/24 с Приложением, выдан ООО «Эксперт-Сертификация», аттестат аккредитации № RA.RU.10НА46, дата регистрации 27.04.2018 г.

**Дополнительная информация:** подтверждаемые требования национального стандарта к электрическим лифтам в части декларируемой модели лифта – разделы 1, 2, 3, 4, 5, 6 ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов».

Назначенный срок службы лифта 25 лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по** \_\_09.12.2050\_\_  
**включительно**

(подпись)

М.П.

Полевнический Денис Сергеевич

(Ф. И. О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:** ЕАЭС N RU Д-СН.РА11.А.46251/25

**Дата регистрации декларации о соответствии:** 10.12.2025

Общество с ограниченной ответственностью «Сибэк» (ООО «Сибэк»)  
АДРЕС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ): 630015, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О.  
ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, ПЕР КОМБИНАТСКИЙ Д.3

Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «Сибэк» (ИЦ ООО «Сибэк»)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц - RA.RU.21СБ10

Адрес места осуществления деятельности: 630015, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, переулок Комбинатский, дом 3,  
помещения №№ 108, 109, 109А, 109Б, 113, 203, 209

Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, а/я 117, [www.sibeknso.ru](http://www.sibeknso.ru)

Телефон: (383) 208-08-94, e-mail: [sibek@sibeknso.ru](mailto:sibek@sibeknso.ru)

ИНН 5406589019; КПП 540501001; ОГРН 1155476080396.

## АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЛИФТА

г. Новосибирск

05 декабря 2025 г.

Мною, специалистом (экспертом) Тарасовым А.Б.,

*ФИО*

в присутствии представителя монтажной организации, смонтировавшей лифт,

прораба ООО «РегионЛифт» Никиткина Д.П.,

*должность, наименование организации, ФИО*

проведены проверки, испытания и измерения лифта, установленного по адресу: Новосибирская область,  
г. Новосибирск, ул. Беловежская, дом 1 (стр)

Идентификационный номер лифта(регистрационный, заводской, учётный): зав. FJ24-12208

Проверки, испытания и измерения лифта проведены в соответствии с ГОСТ 34582-2019, п. 7.1, приложение В, п. В.1, п. В.2.1, п. В.2.2, п. В.2.3, п. В.2.4, п. В.3, п. В.4 в объеме полного технического освидетельствования.

### РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРОК, ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ:

1. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № ИЦ-ПТО-453/25.
2. Установка оборудования лифта соответствует документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение).
3. Лифт и устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с требованиями, регламентированными руководством (инструкцией) по эксплуатации.
4. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
5. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
6. Результаты испытаний прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления положительные.

Специалист (эксперт)

Специалист  
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА  
ООО «Сибэк»  
Тарасов А.Б.

*штамп*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 2F7A510036B3559E4299DA8313D42AD6  
Владелец: Тарасов Анатолий Борисович  
Действителен: с 11.08.2025 до 11.08.2026

*подпись*

/А.Б.Тарасов/  
*ФИО*

Руководитель  
испытательного центра

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 021E1500EAB2EE864F50C811FDF75C95  
Владелец: Андреев Алексей Валерьевич  
Действителен: с 27.05.2025 до 27.05.2026

*подпись*

/А.В. Андреев/  
*ФИО*

Настоящий акт и оригиналы протоколов проверок, испытаний и измерений получил представитель монтажной организации

*подпись*

*ФИО*



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «РегионЛифт»

**Место нахождения:** 630005, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Некрасова, зд. 48, офис 202, ОГРН: 1165476136320, телефон: +7 3832105033, адрес электронной почты: info@regionlift.ru

**в лице** директора Полевниченко Дениса Сергеевича

**заявляет, что** Лифт пассажирский (для ППП), электрический, модель (индекс) ТКJW, без машинного помещения, номинальная грузоподъемность 1600 кг, номинальная скорость движения кабины 1,75 м/с, число остановок 12, высота подъема 32.75 м, заводской № FJ24-12209, установленный по адресу: г. Новосибирск, ул. Беловежская, 1 стр.

**изготовитель:** Suzhou Fuji Precision Elevator Co., Ltd, Место нахождения: КИТАЙ, Jiangsu Province, Suzhou City, Wujiang District, Taoyuan Town, Dade Industrial Zone

**документ, в соответствии с которым изготовлена продукция:** Технический регламент Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011, ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014) «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов», ТУ4836-179-00240572-2007 «Лифты пассажирские и грузовые. Групповые технические условия»

**Коды ТН ВЭД ЕАЭС:** 8428102002

Единичное изделие, заводской № FJ24-12209, декларация на товары 10702070/120325/5088020 от 12.03.2025

**Соответствует требованиям** технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 (Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 824)

**Декларация о соответствии принята на основании:**

1. Протокола проверок, исследований (испытаний) и измерений при полном техническом освидетельствовании лифта № ИЦ-ПТО-473/25, выдан 05.12.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "Сибэк"", аттестат аккредитации RA.RU.21СБ10 от 14.06.2016;
2. Акта технического освидетельствования лифта, выдан 05.12.2025 испытательной лабораторией "Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью "Сибэк"", аттестат аккредитации RA.RU.21СБ10 от 14.06.2016;
3. Протокола проверки функционирования лифта от 27.11.2025;
4. Паспорта лифта № FJ24-12209;
5. Монтажного чертежа лифта № FJ24-12209;
6. Сертификата соответствия на двери шахт лифтов № ЕАЭС RU С-ЕС.ПБ68.В.00444/21 с Приложением, выдан ОС ООО «ПСК», регистрационный № РОСС RU.0001.11ПБ68, выдан 31.10.2011 г.;
7. Сертификата соответствия на лифты пассажирские электрические модели ТКJW без машинного помещения № ЕАЭС RU С-СН.НА46.В.07752/24 с Приложением, выдан ООО «Эксперт-Сертификация», аттестат аккредитации № RA.RU.10НА46, дата регистрации 27.04.2018 г.

**Дополнительная информация:** подтверждаемые требования национального стандарта к электрическим лифтам в части декларируемой модели лифта – разделы 1, 2, 3, 4, 5, 6 ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов».

Назначенный срок службы лифта 25 лет.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по** \_\_09.12.2050\_\_  
**включительно**

(подпись)

М.П.

Полевничий Денис Сергеевич

(Ф. И. О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:**

ЕАЭС N RU Д-СН.РА11.А.46284/25

**Дата регистрации декларации о соответствии:**

10.12.2025

Общество с ограниченной ответственностью «Сибэк» (ООО «Сибэк»)  
АДРЕС ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ): 630015, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О.  
ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, ПЕР КОМБИНАТСКИЙ Д.3

Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «Сибэк» (ИЦ ООО «Сибэк»)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц - RA.RU.21СБ10

Адрес места осуществления деятельности: 630015, РОССИЯ, Новосибирская обл., г. Новосибирск, переулок Комбинатский, дом 3,  
помещения №№ 108, 109, 109А, 109Б, 113, 203, 209

Почтовый адрес: 630015, г. Новосибирск, а/я 117, [www.sibeknso.ru](http://www.sibeknso.ru)

Телефон: (383) 208-08-94, e-mail: [sibek@sibeknso.ru](mailto:sibek@sibeknso.ru)

ИНН 5406589019; КПП 540501001; ОГРН 1155476080396.

## АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЛИФТА

г. Новосибирск

05 декабря 2025 г.

Мною, специалистом (экспертом) Тарасовым А.Б.

*ФИО*

в присутствии представителя монтажной организации, смонтировавшей лифт,

прораба ООО «РегионЛифт» Никиткина Д.П.,

*должность, наименование организации, ФИО*

проведены проверки, испытания и измерения лифта, установленного по адресу: Новосибирская область,  
г. Новосибирск, ул. Беловежская, дом 1 (стр)

Идентификационный номер лифта(регистрационный, заводской, учётный): зав. FJ24-12209

Проверки, испытания и измерения лифта проведены в соответствии с ГОСТ 34582-2019, п. 7.1,  
приложение В, п. В.1, п. В.2.1, п. В.2.2, п. В.2.3, п. В.2.4, п. В.3, п. В.4 в объеме полного технического  
освидетельствования.

### РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРОК, ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ:

1. Результаты проверок, испытаний и измерений отражены в протоколе № ИЦ-ПТО-473/25.
2. Установка оборудования лифта соответствует документации по монтажу и проектной документации по установке лифта в здание (сооружение).
3. Лифт и устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с требованиями, регламентированными руководством (инструкцией) по эксплуатации.
4. Результаты испытаний изоляции электрических сетей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
5. Результаты испытаний сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
6. Результаты испытаний прочности кабины, тяговых элементов, подвески и (или) опоры кабины, элементов их крепления положительные.

Специалист (эксперт)

Специалист  
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА  
ООО «Сибэк»  
Тарасов А.Б.

*штамп*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 2F7A510036B3559E4299DA8313D42AD6  
Владелец: Тарасов Анатолий Борисович  
Действителен: с 11.08.2025 до 11.08.2026

*подпись*

/А.Б.Тарасов /  
*ФИО*

Руководитель  
испытательного центра

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
Сертификат: 021E1500EAB2EE864F50C811FDF75C95  
Владелец: Андреев Алексей Валерьевич  
Действителен: с 27.05.2025 до 27.05.2026

*подпись*

/А.В. Андреев /  
*ФИО*

Настоящий акт и оригиналы протоколов проверок, испытаний и  
измерений получил представитель монтажной организации

Александр Александрович ФТ  
*подпись* *ФИО*